



DIRECȚIA PATRIMONIU CULTURAL

Bd. Unirii nr. 22, Sector 3, București, tel.: +4 021 222 4421, fax: +4 021 223 3157

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SÂNPETRU II

Str. Bisericii Române nr. 556, localitate. Sânpetru, jud. Brașov

Spre știință:

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ BRAȘOV

APROBAT



AVIZ Nr. YY / CA / 2023

privind lucrările de conservare – restaurare a picturilor murale de la
Biserica „Sf. Nicolae”, str. Bisericii Române nr. 556, sat/ com. Sânpetru, jud. Brașov

OBIECTIVUL: Biserica „Sf. Nicolae”, cod LMI/2015: BV-II-m-A-11816**ADRESA:** str. Bisericii Române nr. 556, sat/ com. Sânpetru, jud. Brașov**PROIECTANT:** expert restaurator Ion Chiriac**PROIECT:** de conservare – restaurare a picturilor murale**FAZA:** PFU (PT)**BENEFICIAR:** Parohia Ortodoxă Română Sânpetru II

Documentația transmisă de Parohia Ortodoxă Română Sânpetru II cu adresa nr. 2/21.02.2023, înregistrată la D.P.C. cu nr. 1303/22.02.2023, cuprinde:

a). **piese scrise:** memoriu justificativ, localizare, date istorice generale, arhitectura: date generale/ starea de conservare, pictura, starea generală de conservare a monumentului, arhitectura - intervenții de consolidare, starea de conservare a picturilor murale, cauzele ce au provocat degradările, degradări strat suport, degradări strat pelicula de culoare, cercetare preliminară: analize fizico -chimice, observații vizuale, teste de aderență și absorbție, probe/ teste/ sondaje stratigrafice (strat suport/strat peliculă culoare), caiet de sarcini, propuneri metodologice;

b). **documentație desenată:** relevări de arhitectură cu marcarea gabaritelor/ a picturilor murale/ a stării de conservare a picturii murale;

c). **documentar fotografic.**

Documentația propune următoarele operațiuni:• *la nivelul stratului de culoare*

- consolidarea stratului de culoare, îndepărțarea mortarelor necorespunzătoare, curățarea preliminara a stratului de culoare-depuneri neaderente, curățarea prin procedee fizico-chimice și acțiune mecanică a depunerilor aderente de fum, îndepărțarea prin procedee fizico-chimice și acțiune mecanică a gudroanelor puternic aderente, curățarea depunerilor aderente de praf fixat prin carbonatare, curățarea depunerilor de ceară, curățarea substanțelor grase, curățarea repictărilor *al secco*, îndepărțarea eflorescentelor saline solubile insolubile, stabilizarea sărurilor, tratarea agențiilor heterotrofi și biologici;

• *la nivelul stratului suport (arriccio și intonaco)*

- asigurări provizorii ale zonelor cu fisuri în stratul suport original, ancorarea punctuală a stratului suport desprins- fracturat, readucerea în planul original a suprafețelor dislocate - stratul suport, tivirea marginilor

stratului suport, chituirea lacunelor profunde/ crăpăturilor/ fisurilor, chituirea lacunelor extinse, consolidarea stratului suport (*carriccio* și *intonaco*) fracturat și desprins de zidărie (injectări), chituirea lacunelor micilor lacune/alveole martelărilor, chituirea fisurilor și crăpăturilor în profunzime și la nivelul stratului de *intonaco*, chituirea sub nivel a lacunelor stratului suport de dimensiuni mari situate în afara câmpului pictural, chituirea la nivel a lacunelor stratului suport de dimensiuni medii în câmpul picturii ce vor primi reintegrări cromatice prin metoda *trataggio*:

- *intervenții, tratamente estetice-artistice de prezentare finală*
- reintegrarea cromatică a lacunelor stratului de culoare prin metoda *velatura*, reintegrarea cromatică a uzurilor patinei prin metoda *velatura*, reintegrarea cromatică a lacunelor stratului de culoare prin metoda *trataggio*, tratarea lacunelor extinse și neintegrabile, fixarea reintegrărilor;
- *întocmirea documentațiilor*
- documentația fotografică, documentația desenată, documentația scrisă, documentația economică.
- *propunerile generale de conservare a monumentului și asigurarea eficienței lucrărilor de restaurare a picturilor murale.*

Documentația a fost analizată în ședința Secțiunii de Componente Artistice a C.N.M.I. din 27.02.2023 și în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare se acordă:

AVIZ FAVORABIL

pentru documentația prezentată cu mențiunea că dacă prezența sulfatilor nu se determină prin analize fizico-chimice nu se justifică realizarea operațiunii *II.A.11. Stabilizarea sărurilor*.

Ştefan Emilian GAMUREAC
Director D.P.C.

Adrian BĂLTEANU
Şef serviciu S.A.P.C.

Restaurator Oana GOREA
Consilier D.P.C.
1303/23.03.2023